



**LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.**  
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11  
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323  
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48  
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it  
 web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011  
 Notified Body N°0987



**ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION ASSESSMENT ACL/873/23/CPR/--**  
**RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT**  
**N°. 873.0DC0051/23**

**CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of**  
**DIASEN S.r.l.**

Zona Industriale Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) - Italy

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material**  
**Ultragum**

**SPESSORE E DENSITÀ NOMINALE DEL MATERIALE / Nominal thickness and density of the material**  
 0.5 mm - 1400 kg/m<sup>3</sup>

**DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material**  
 Membrana di colore grigio per impermeabilizzazione applicata in forma liquida su supporto in metallo (ferro).  
*Liquid applied grey waterproofing membrane on metal (iron) support.*

**TETTO (STRUTTURA DI SUPPORTO) IMPIEGATO / Deck (supporting structure) used**  
 Supporto metallico (ferro) / Metal (iron) support

**REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE / Construction Products Regulation : N/A**

**METODO DI PROVA / Test method**  
**CEN/TS 1187:2012 + EN 13501-5:2016, UNI CEN/TS 1187:2012 + UNI EN 13501-5:2016**

**METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard : UNI EN 13501-5:2016**  
 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione.  
 Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno  
 Fire classification of construction products and building elements.  
 Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests

**CLASSIFICAZIONE / Classification**

**B<sub>ROOF</sub> (t4)**

Sulla base dei risultati ottenuti dai campioni in prova, la classificazione sopra riportata è **valida** per la seguenti applicazioni effettive: **Coperture per tetti - Inclinazione: non superiore a 10° - Applicazione: su lamiera metallica.**  
*Based on the results obtained of the test specimens, this classification is valid for the following effective end use conditions:*  
**Covering for roof - Pitch: up to 10° - Application: on metal plate.**

Il Laboratorio non è stato coinvolto in alcuna attività di campionamento / The Laboratory has not been involved in any sampling activity.

Prato, 05/06/2023

**Il Responsabile Certificazione**  
*The Certification Manager*

**Il Direttore del Laboratorio**  
*The Director of the Laboratory*

Valid until: 04/06/2028

**Nota:** Il presente documento perderà di validità a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti dei materiali, la denominazione commerciale, i dati del Richiedente, le modalità e/o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'interessato richiedere un aggiornamento del documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova non hanno scadenza. Il Laboratorio richiede al rinnovo dalla Attestazione una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

**Note:** This document will lose validity as a result of any changes regarding the components of the materials, the trade name, the data of the Sponsor, mode and/or place of production, regulation updates, as on on. It will be care of the Applicant to require an update of the document. Please note that if not explicitly stated in the Product Standard to which the tests relate the Test Reports do not expire. The Laboratory may request at the renewal of the Attestation a verification to confirm the results obtained.



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

*This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.*